


L1,L2,L3 3PEN 50Hz 400/230V/TN-S In = 25A Ik= 10 kA



Napojení stávajících, po úpravě funkčních
vývodů zásuvek a osvětlení ve zbytku bytu

– přesun z původního RB

Číslo okruhu	ZT	ZP	ZU1	VR	VD	S1
Popis okruhu	Zásuvky trouba 2 kW	Zásuvka pračka 2 kW	Zásuvka koupelna 2 kW	Ventilace 0,5 kW	Digestor 0,5 kW	Svítlidla 0,5kW
Umístění	Byt	Byt	Byt	Koupelna	Kuchyň	nové prostory